



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/03/2022 a 10/03/2022

Cliente: SPE EMPREENDIMENTO IMOBIL
Obra: SPE EMP.IMOB.BEACH WALK PROENG HOME
Endereço: ROD.DO SOL S/N QD 31 LOTES 21A

Contrato

091420

Certificado N°

087027

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16912

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO DE FUNDACAO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000032592	2	BLOCO DE FUNDACAO	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	110	40,6 43,1
000032593	2	BLOCOS DE FUNDACAO	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	120	41,7 41,8
000032594	2	BLOCO DE FUNDACAO	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	120	47,3 46,0
000032597	2	BLOCO DE FUNDACAO	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	120	40,5 40,1
000032599	2	BLOCO DE FUNDACAO	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	120	39,8 40,0
000032600	2	BLOCO DE FUNDACAO	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	130	45,0 45,9
000032601	2	BLOCO DE FUNDACAO	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	110	47,0 47,8
000032602	2	BLOCO DE FUNDACAO	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	120	44,2 44,1
000032603	2	BLOCO DE FUNDACAO	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	100	49,2 49,5
000032608	2	BLOCO DE FUNDACAO	10/03/22	07/04/22 07/04/22	28 28	120	47,8 43,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/05/2022