



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 04/08/2022 a 04/08/2022

Cliente: SPE EMPREENDIMENTO IMOBIL  
Obra: SPE EMP.IMOB.BEACH WALK PROENG HOME  
Endereço: ROD.DO SOL S/N QD 31 LOTES 21A

**Contrato**

091420

**Certificado N°**

089169

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17081

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III+CPV	100+/-20	PILARES E LAJE TIPO	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000034947	1	PILARES E LAJE TIPO	04/08/22	09/08/22	05	120	20,4
000034948	1	PILARES E LAJE TIPO	04/08/22	09/08/22	05	130	20,3
000034950	1	PILARES E LAJE TIPO	04/08/22	09/08/22	05	110	20,9
000034951	1	PILARES E LAJE TIPO	04/08/22	09/08/22	05	125	22,9
000034952	1	PILARES E LAJE TIPO	04/08/22	09/08/22	05	130	21,5
000034953	1	PILARES E LAJE TIPO	04/08/22	09/08/22	05	120	26,3
000034954	1	PILARES E LAJE TIPO	04/08/22	09/08/22	05	130	21,4
000034956	1	PILARES E LAJE TIPO	04/08/22	09/08/22	05	115	23,7
000034957	1	PILARES E LAJE TIPO	04/08/22	09/08/22	05	140	20,7
000034958	1	PILARES E LAJE TIPO	04/08/22	09/08/22	05	130	21,2
000034962	1	PILARES E LAJE TIPO	04/08/22	09/08/22	05	120	21,0
000034963	1	PILARES E LAJE TIPO	04/08/22	09/08/22	05	125	21,3
000034964	1	PILARES E LAJE	04/08/22	09/08/22	05	120	24,2
000034965	1	PILARES E LAJE	04/08/22	09/08/22	05	120	25,6
000034966	1	PILARES E LAJE TIPO	04/08/22	09/08/22	05	120	23,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

29/08/2022