



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 22/08/2022 a 22/08/2022

Cliente: SPE EMPREENDIMENTO IMOBIL
Obra: SPE EMP.IMOB.BEACH WALK PROENG HOME
Endereço: ROD.DO SOL S/N QD 31 LOTES 21A

Contrato

091420

Certificado N°

089346

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16912

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PILARES E LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000035285	1	PILARES E LAJE	22/08/22	29/08/22	07	120	21,0
000035288	1	PILARES E LAJE	22/08/22	29/08/22	07	130	20,0
000035289	1	PILARES E LAJE	22/08/22	29/08/22	07	130	20,4
000035295	1	PILARES E LAJE	22/08/22	29/08/22	07	110	21,0
000035297	1	PILARES E LAJE	22/08/22	29/08/22	07	130	20,9
000035300	1	PILARES E LAJE	22/08/22	29/08/22	07	120	20,8
000035302	1	PILARES E LAJE	22/08/22	29/08/22	07	120	20,2
000035303	1	PILARES E LAJE	22/08/22	29/08/22	07	125	20,2
000035304	1	PILARES E LAJE	22/08/22	29/08/22	07	130	21,1
000035308	1	PILARES E LAJE	22/08/22	29/08/22	07	130	19,6
000035309	1	PILARES E LAJE	22/08/22	29/08/22	07	125	19,3
000035310	1	PILARES E LAJE	22/08/22	29/08/22	07	110	19,4
000035312	1	PILARES E LAJE	22/08/22	29/08/22	07	100	21,2
000035314	1	PILARES E LAJE	22/08/22	29/08/22	07	130	18,8
000035320	1	PILARES E LAJE	22/08/22	29/08/22	07	125	19,4
000035322	1	PILARES E LAJE	22/08/22	29/08/22	07	125	19,1
000035325	1	PILARES E LAJE	22/08/22	29/08/22	07	120	19,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

29/08/2022