



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 09/09/2022 a 09/09/2022

Cliente: SPE EMPREENDIMENTO IMOBIL
Obra: SPE EMP.IMOB.BEACH WALK PROENG HOME
Endereço: ROD.DO SOL S/N QD 31 LOTES 21A

Contrato

091420

Certificado N°

089610

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16912

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PILARES/ LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000035728	1	PILARES/ LAJE	09/09/22	16/09/22	07	120	16,6
000035733	1	PILARES/ LAJE	09/09/22	16/09/22	07	125	19,3
000035739	1	LAJE	09/09/22	16/09/22	07	115	18,3
000035750	1	PILARES/ LAJE	09/09/22	16/09/22	07	115	15,7
000035751	1	PILARES/LAJE	09/09/22	16/09/22	07	120	16,4
000035754	1	PILARES/LAJE	09/09/22	16/09/22	07	125	18,2
000035755	1	PILARES/LAJE	09/09/22	16/09/22	07	120	18,0
000035763	1	PILARES E LAJE	09/09/22	16/09/22	07	130	20,9
000035768	1	PILARES E LAJE	09/09/22	16/09/22	07	130	18,4
000035769	1	PILARES E LAJE	09/09/22	16/09/22	07	125	18,0
000035770	1	PILARES E LAJE	09/09/22	16/09/22	07	120	17,5
000035771	1	PILARES E LAJE	09/09/22	16/09/22	07	130	19,3
000035772	1	PILARES E LAJE	09/09/22	16/09/22	07	125	20,3
000035773	1	PILARES E LAJE	09/09/22	16/09/22	07	130	17,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/09/2022