



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 06/10/2022 a 06/10/2022

Cliente: SPE EMPREENDIMENTO IMOBIL
Obra: SPE EMP.IMOB.BEACH WALK PROENG HOME
Endereço: ROD.DO SOL S/N QD 31 LOTES 21A

Contrato

091420

Certificado N°

090165

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16912

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PILARES E LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000036285	1	PILARES E LAJE	06/10/22	13/10/22	07	125	23,4
000036286	1	PILARES E LAJE	06/10/22	13/10/22	07	120	22,9
000036289	1	PILARES E LAJE	06/10/22	13/10/22	07	125	22,8
000036297	1	PILARES/ LAJE	06/10/22	13/10/22	07	125	26,5
000036299	1	PILARES/ LAJE	06/10/22	13/10/22	07	130	21,7
000036303	1	PILARES E LAJE	06/10/22	13/10/22	07	110	24,1
000036304	1	PILARES/ LAJE	06/10/22	13/10/22	07	120	25,5
000036306	1	PILARES/ LAJE	06/10/22	13/10/22	07	110	27,9
000036307	1	PILARES/ LAJE	06/10/22	13/10/22	07	130	24,8
000036312	1	PILARES E LAJE	06/10/22	13/10/22	07	120	20,8
000036313	1	PILARES E LAJE	06/10/22	13/10/22	07	120	24,0
000036316	1	PILARES E LAJE	06/10/22	13/10/22	07	115	25,9
000036318	1	PILARES E LAJE	06/10/22	13/10/22	07	110	21,9
000036319	1	PILARES E LAJE	06/10/22	13/10/22	07	120	21,2
000036322	1	PILARES E LAJE	06/10/22	13/10/22	07	130	28,5
000036326	1	PILARES E LAJE	06/10/22	13/10/22	07	130	24,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

14/10/2022