



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 01/11/2022 a 01/11/2022

Cliente: SPE EMPREENDIMENTO IMOBIL  
Obra: SPE EMP.IMOB.BEACH WALK PROENG HOME  
Endereço: ROD.DO SOL S/N QD 31 LOTES 21A

**Contrato**

091420

**Certificado N°**

090511

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16912

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PILARES/ LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000036778	1	PILARES/ LAJE	01/11/22	08/11/22	07	125	27,5
000036779	1	PILARES/ LAJE	01/11/22	08/11/22	07	115	23,2
000036782	1	LAJE	01/11/22	08/11/22	07	120	23,0
000036784	1	PILARES/ LAJE	01/11/22	08/11/22	07	110	23,6
000036789	1	PILARES/ LAJE	01/11/22	08/11/22	07	130	22,9
000036790	1	PILARES/ LAJE	01/11/22	08/11/22	07	120	24,8
000036792	1	PILARES/ LAJE	01/11/22	08/11/22	07	120	22,5
000036794	1	LAJE	01/11/22	08/11/22	07	130	26,6
000036797	1	LAJE	01/11/22	08/11/22	07	120	22,6
000036798	1	LAJE	01/11/22	08/11/22	07	125	23,5
000036800	1	LAJE	01/11/22	08/11/22	07	120	27,4
000036805	1	LAJE	01/11/22	08/11/22	07	110	24,0
000036806	1	LAJE	01/11/22	08/11/22	07	120	27,1
000036808	1	LAJE	01/11/22	08/11/22	07	120	22,5
000036809	1	LAJE	01/11/22	08/11/22	07	120	23,8
000036810	1	LAJE	01/11/22	08/11/22	07	130	22,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

30/11/2022