



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 08/02/2023 a 08/02/2023

Cliente: SPE EMPREENDIMENTO IMOBIL  
Obra: SPE EMP.IMOB.BEACH WALK PROENG HOME  
Endereço: ROD.DO SOL S/N QD 31 LOTES 21A

**Contrato**

091420

**Certificado N°**

092031

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16912

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PILAR/ LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000038308	2	PILAR/ LAJE	08/02/23	15/02/23 08/03/23	07 28	110	33,3 45,9
000038310	2	PILAR/ LAJE	08/02/23	15/02/23 08/03/23	07 28	120	35,2 46,5
000038315	2	PILAR/ LAJE	08/02/23	15/02/23 08/03/23	07 28	120	33,3 45,6
000038316	2	PILAR/ LAJE	08/02/23	15/02/23 08/03/23	07 28	120	34,2 44,5
000038317	2	PILAR/ LAJE	08/02/23	15/02/23 08/03/23	07 28	120	32,4 44,6
000038318	2	PILAR/ LAJE	08/02/23	15/02/23 08/03/23	07 28	125	33,2 42,9
000038320	2	LAJE	08/02/23	15/02/23 08/03/23	07 28	115	33,7 47,7
000038321	2	LAJE	08/02/23	15/02/23 08/03/23	07 28	125	31,4 49,6
000038323	2	LAJE	08/02/23	15/02/23 08/03/23	07 28	120	30,7 39,8
000038324	2	LAJE	08/02/23	15/02/23 08/03/23	07 28	110	32,9 45,8
000038325	2	LAJE	08/02/23	15/02/23 08/03/23	07 28	115	32,8 45,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**

Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

15/03/2023