



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 17/11/2021 a 17/11/2021

Cliente: GOLDEN BARRO VERMELHO EMP
Obra: ED GOLDEN BARRO VERMELHO
Endereço: RUA DR JOAO CARLOS DE SOUZA, 207 // OC 2

Contrato

AC8439

Certificado N°

084543

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17083

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022284	1	LAJE	17/11/21	22/11/21	05	120	28,4
000022286	1	LAJE	17/11/21	22/11/21	05	140	24,3
000022289	1	LAJE	17/11/21	22/11/21	05	150	22,7
000022293	1	LAJE	17/11/21	22/11/21	05	150	25,3
000022296	1	LAJE	17/11/21	22/11/21	05	140	24,5
000022299	1	LAJE	17/11/21	22/11/21	05	120	22,3
000022301	1	LAJE	17/11/21	22/11/21	05	125	22,5
000022304	1	LAJE	17/11/21	22/11/21	05	120	24,5
000022306	1	LAJE	17/11/21	22/11/21	05	140	27,9
000022308	1	LAJE	17/11/21	22/11/21	05	140	21,8
000022310	1	LAJE	17/11/21	22/11/21	05	160	22,2
000022311	1	LAJE	17/11/21	22/11/21	05	140	24,0
000022313	1	LAJE	17/11/21	22/11/21	05	140	20,0
000022316	1	LAJE	17/11/21	22/11/21	05	140	28,1
000022319	1	LAJE	17/11/21	22/11/21	05	140	24,0
000022324	1	LAJE	17/11/21	22/11/21	05	140	24,6
000022326	1	LAJE	17/11/21	22/11/21	05	145	23,6
000022328	1	LAJE	17/11/21	22/11/21	05	135	27,2
000022330	1	LAJE	17/11/21	22/11/21	05	140	27,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

02/12/2021