



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 19/07/2022 a 19/07/2022

Cliente: CONDOMINIO ED. PROFESSOR  
Obra: COND. PROFESSOR PGNATON  
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 649

**Contrato**

AC8440

**Certificado N°**

088977

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17195

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS E CP V ARI RS	100 +/- 20	LAJE POLIDA	Natural Areia Medi	Brita 0 E 1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027340	1	LAJE POLIDA	19/07/22	26/07/22	07	120	21,5
000027341	1	LAJE POLIDA	19/07/22	26/07/22	07	120	24,1
000027343	1	LAJE POLIDA	19/07/22	26/07/22	07	130	23,1
000027344	1	LAJE POLIDA	19/07/22	26/07/22	07	115	23,3
000027346	1	LAJE POLIDA	19/07/22	26/07/22	07	115	23,3
000027347	1	LAJE POLIDA	19/07/22	26/07/22	07	100	22,8
000027348	1	LAJE POLIDA	19/07/22	26/07/22	07	120	22,1
000027349	1	LAJE POLIDA	19/07/22	26/07/22	07	130	20,4
000027350	1	LAJE POLIDA	19/07/22	19/07/22	,07	110	20,3
000027352	1	LAJE POLIDA	19/07/22	26/07/22	07	125	23,1
000027354	1	LAJE POLIDA	19/07/22	26/07/22	07	120	23,1
000027357	1	LAJE POLIDA	19/07/22	26/07/22	07	120	23,1
000027358	1	LAJE POLIDA	19/07/22	26/07/22	07	120	22,1
000027361	1	LAJE POLIDA	19/07/22	26/07/22	07	120	24,6
000027362	1	LAJE POLIDA	19/07/22	26/07/22	07	110	21,3
000027366	1	LAJE POLIDA	19/07/22	26/07/22	07	115	21,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

19/08/2022