



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 11/06/2022 a 11/06/2022

Cliente: ILHA TRINDADE EMPREENDIME
Obra: ILHA TRINDADE
Endereço: RUA MARILIA REZENDE SCARTON COUTINHO, 73

Contrato

AC8446

Certificado N°

088705

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17165

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	PISO	Natural	Brita	PL	IMP
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026532	2	PISO	11/06/22	09/07/22 09/07/22	28 28	140	38,7 37,6
000026534	2	PISO	11/06/22	09/07/22 09/07/22	28 28	130	40,9 41,4
000026536	2	PISO	11/06/22	09/07/22 09/07/22	28 28	145	39,3 42,3
000026538	2	PISO	11/06/22	09/07/22 09/07/22	28 28	130	38,0 37,1
000026540	2	PISO	11/06/22	09/07/22 09/07/22	28 28	130	38,6 42,7
000026542	2	PISO	11/06/22	09/07/22 09/07/22	28 28	150	35,6 39,4
000026546	2	PISO	11/06/22	09/07/22 09/07/22	28 28	150	37,7 39,8
000026550	2	PISO	11/06/22	09/07/22 09/07/22	28 28	140	39,1 41,9
000026551	2	PISO	11/06/22	09/07/22 09/07/22	28 28	150	46,6 47,2
000026552	2	PISO	11/06/22	09/07/22 09/07/22	28 28	140	42,7 42,1
000026554	2	PISO	11/06/22	09/07/22 09/07/22	28 28	150	39,8 41,0
000026556	2	PISO	11/06/22	09/07/22 09/07/22	28 28	150	47,3 43,8
000026559	2	PISO	11/06/22	09/07/22 09/07/22	28 28	140	47,5 48,3
000026561	2	PISO	11/06/22	09/07/22 09/07/22	28 28	150	44,4 44,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/01/2023