



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 06/08/2022 a 06/08/2022

Cliente: ILHA TRINDADE EMPREENDIME
Obra: ILHA TRINDADE
Endereço: RUA MARILIA REZENDE SCARTON COUTINHO, 73

Contrato

AC8446

Certificado N°

089705

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17165

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	PISO	Natural	Brita	PL	IMP
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027803	1	PISO	06/08/22	03/09/22	28	140	37,9
000027804	1	PISO	06/08/22	03/09/22	28	140	35,6
000027805	1	PISO	06/08/22	03/09/22	28	120	35,0
000027806	1	LAJE	06/08/22	03/09/22	28	130	35,9
000027807	1	PISO	06/08/22	03/09/22	28	130	40,4
000027812	1	PISO POLIDO	06/08/22	03/09/22	28	145	38,6
000027814	1	PISO	06/08/22	03/09/22	28	150	36,6
000027817	1	PISO	06/08/22	03/09/22	28	130	38,1
000027818	1	PISO	06/08/22	03/09/22	28	130	40,2
000027820	1	PISO	06/08/22	03/09/22	28	140	37,3
000027823	1	PISO	06/08/22	03/09/22	28	130	43,2
000027825	1	PISO	06/08/22	03/09/22	28	160	39,1
000027827	1	PISO	06/08/22	03/09/22	28	150	40,9
000027831	1	PISO	06/08/22	03/09/22	28	130	40,1
000027834	1	PISO	06/08/22	03/09/22	28	130	39,8
000027836	1	PISO	06/08/22	03/09/22	28	140	41,4
000027838	1	PISO	06/08/22	03/09/22	28	130	35,0
000027840	1	PISO	06/08/22	03/09/22	28	135	36,7
000027842	1	PISO	06/08/22	03/09/22	28	140	38,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/01/2023