



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/08/2022 a 10/08/2022

Cliente: ILHA TRINDADE EMPREENDIME
Obra: ILHA TRINDADE
Endereço: RUA MARILIA REZENDE SCARTON COUTINHO, 73

Contrato

AC8446

Certificado N°

089719

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16918

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027930	1	LAJE	10/08/22	07/09/22	28	140	36,8
000027932	1	LAJE	10/08/22	07/09/22	28	140	37,1
000027935	1	LAJE	10/08/22	07/09/22	28	140	36,3
000027936	1	LAJE	10/08/22	07/09/22	28	140	38,5
000027938	1	LAJE	10/08/22	07/09/22	28	140	36,7
000027940	1	LAJE	10/08/22	07/09/22	28	140	37,9
000027942	1	LAJE	10/08/22	07/09/22	28	140	39,0
000027946	1	LAJE	10/08/22	07/09/22	28	130	37,7
000027949	1	LAJE	10/08/22	07/09/22	28	140	38,2
000027954	1	LAJE	10/08/22	07/09/22	28	140	37,2
000027955	1	LAJE	10/08/22	07/09/22	28	140	35,6
000027958	1	LAJE	10/08/22	07/09/22	28	145	46,3
000027962	1	LAJE	10/08/22	07/09/22	28	150	35,0
000027965	1	LAJE	10/08/22	07/09/22	28	140	37,3
000027968	1	LAJE	10/08/22	07/09/22	28	150	36,2
000027975	1	LAJE	10/08/22	07/09/22	28	150	37,3
000027983	1	LAJE	10/08/22	07/09/22	28	130	35,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

29/09/2022