



# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 31/10/2022 a 31/10/2022

Cliente: ILHA TRINDADE EMPREENDIME  
Obra: ILHA TRINDADE  
Endereço: RUA MARILIA REZENDE SCARTON COUTINHO, 73

Contrato

AC8446

Certificado N°

091036

## CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço: 16918

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

## RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000029645	1	LAJE	31/10/22	28/11/22	28	120	42,5
000029646	2	LAJE	31/10/22	28/11/22	28	130	44,7
				28/11/22	28		43,4
000029648	2	LAJE	31/10/22	28/11/22	28	135	39,6
				28/11/22	28		41,0
000029649	2	LAJE	31/10/22	28/11/22	28	130	35,4
				28/11/22	28		36,9
000029652	2	LAJE	31/10/22	28/11/22	28	150	38,6
				28/11/22	28		35,1
000029654	2	LAJE	31/10/22	28/11/22	28	120	40,8
				28/11/22	28		40,6
000029657	2	LAJE	31/10/22	28/11/22	28	130	38,7
				28/11/22	28		41,2
000029659	2	LAJE	31/10/22	28/11/22	28	140	38,0
				28/11/22	28		36,5
000029661	2	LAJE	31/10/22	28/11/22	28	130	42,8
				28/11/22	28		45,9
000029663	2	LAJE	31/10/22	28/11/22	28	130	44,0
				28/11/22	28		43,3
000029665	2	LAJE	31/10/22	28/11/22	28	130	38,4
				28/11/22	28		39,3
000029667	2	LAJE	31/10/22	28/11/22	28	130	38,1
				28/11/22	28		37,6
000029669	1	LAJE	31/10/22	28/11/22	28	140	37,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027) 33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data

05/01/2023