



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 08/12/2022 a 08/12/2022

Cliente: ILHA TRINDADE EMPREENDIME
Obra: ILHA TRINDADE
Endereço: RUA MARILIA REZENDE SCARTON COUTINHO, 73

Contrato

AC8446

Certificado N°

091517

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16918

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000030334	1	LAJE	08/12/22	05/01/23	28	140	35,4
000030335	2	LAJE	08/12/22	05/01/23	28	120	38,5
				05/01/23	28		37,3
000030337	2	LAJE	08/12/22	05/01/23	28	130	39,1
				05/01/23	28		37,8
000030340	2	LAJE	08/12/22	05/01/23	28	140	37,2
				05/01/23	28		36,5
000030344	2	LAJE	08/12/22	05/01/23	28	130	35,0
				05/01/23	28		35,8
000030346	1	LAJE	08/12/22	05/01/23	28	140	35,0
000030348	2	LAJE	08/12/22	05/01/23	28	140	36,0
				05/01/23	28		35,7
000030352	2	LAJE	08/12/22	05/01/23	28	130	35,2
				05/01/23	28		35,0
000030355	2	LAJE	08/12/22	05/01/23	28	130	38,1
				05/01/23	28		37,6
000030357	2	LAJE	08/12/22	05/01/23	28	130	36,9
				05/01/23	28		35,2
000030359	2	LAJE	08/12/22	05/01/23	28	140	38,7
				05/01/23	28		38,9
000030361	2	LAJE	08/12/22	05/01/23	28	140	35,9
				05/01/23	28		35,7
000030363	2	LAJE	08/12/22	05/01/23	28	130	40,1
				05/01/23	28		40,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

10/02/2023