



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 19/12/2022 a 20/12/2022

Cliente: ILHA TRINDADE EMPREENDIME
Obra: ILHA TRINDADE
Endereço: RUA MARILIA REZENDE SCARTON COUTINHO, 73

Contrato

AC8446

Certificado N°

091626

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16918

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	DIVERSOS	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000030533	2	DIVERSOS	19/12/22	16/01/23 16/01/23	28 28	130	42,1 40,5
000030549	2	LAJE	20/12/22	17/01/23 17/01/23	28 28	140	42,0 38,7
000030552	2	LAJE	20/12/22	17/01/23 17/01/23	28 28	150	36,2 39,0
000030554	2	LAJE	20/12/22	17/01/23 17/01/23	28 28	120	41,0 41,1
000030555	2	LAJE	20/12/22	17/01/23 17/01/23	28 28	120	43,4 42,0
000030557	2	LAJE	20/12/22	17/01/23 17/01/23	28 28	130	36,2 40,8
000030559	2	LAJE	20/12/22	17/01/23 17/01/23	28 28	230	40,4 42,0
000030561	2	LAJE	20/12/22	17/01/23 17/01/23	28 28	140	41,1 40,8
000030564	2	LAJE	20/12/22	17/01/23 17/01/23	28 28	125	40,9 41,5
000030567	2	LAJE	20/12/22	17/01/23 17/01/23	28 28	125	43,0 43,4
000030572	2	LAJE	20/12/22	17/01/23 17/01/23	28 28	140	40,8 44,2
000030576	2	LAJE	20/12/22	17/01/23 17/01/23	28 28	150	36,8 36,6
000030579	2	LAJE	20/12/22	17/01/23 17/01/23	28 28	150	41,9 39,3
000030582	2	LAJE	20/12/22	17/01/23 17/01/23	28 28	140	36,3 36,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/02/2023