



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 31/01/2023 a 31/01/2023

Cliente: ILHA TRINDADE EMPREENDIME
Obra: ILHA TRINDADE
Endereço: RUA MARILIA REZENDE SCARTON COUTINHO, 73

Contrato

AC8446

Certificado N°

092245

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16918

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000031221	2	LAJE	31/01/23	28/02/23 28/02/23	28 28	130	40,4 38,6
000031226	2	LAJE	31/01/23	28/02/23 28/02/23	28 28	140	41,3 43,9
000031229	2	LAJE	31/01/23	28/02/23 28/02/23	28 28	130	39,6 39,3
000031231	2	LAJE	31/01/23	28/02/23 28/02/23	28 28	130	44,7 42,9
000031234	2	LAJE	31/01/23	28/02/23 28/02/23	28 28	150	43,0 41,2
000031236	2	LAJE	31/01/23	28/02/23 28/02/23	28 28	150	42,5 39,3
000031238	2	LAJE	31/01/23	28/02/23 28/02/23	28 28	120	36,4 35,2
000031241	2	LAJE	31/01/23	28/02/23 28/02/23	28 28	130	41,7 44,6
000031244	2	LAJE	31/01/23	28/02/23 28/02/23	28 28	145	44,3 41,4
000031247	2	LAJE	31/01/23	28/02/23 28/02/23	28 28	145	41,6 41,8
000031250	2	LAJE	31/01/23	28/02/23 28/02/23	28 28	140	42,7 44,6
000031253	2	LAJE	31/01/23	28/02/23 28/02/23	28 28	130	42,5 45,2
000031256	2	LAJE	31/01/23	28/02/23 28/02/23	28 28	150	37,9 36,6
000031259	2	LAJE	31/01/23	28/02/23 28/02/23	28 28	150	38,7 37,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

12/04/2023