



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)**

Período: 12/05/2022 a 12/05/2022

Cliente: ALPHAVILLE GUARAPARI EMPR  
Obra: ALPHAVILLE - TRES PRAIAS- GUARAPARI/ES  
Endereço: AVENIDA PADRE JOSE DE ANCHIETA, QUADRA G

**Contrato**

092425

**Certificado N°**

088260

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17060

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	120+/-20	PISO E BASE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018723	3	PISO E BASE	12/05/22	19/05/22	07	150	38,0
				09/06/22	28		48,5
				09/06/22	28		48,7
000018726	3	BASE E PISO	12/05/22	19/05/22	07	140	29,9
				09/06/22	28		46,2
				09/06/22	28		46,5
000018727	3	BASE E PISO	12/05/22	19/05/22	07	140	34,8
				09/06/22	28		52,1
				09/06/22	28		53,1
000018729	3	BASE E PISO	12/05/22	19/05/22	07	135	28,0
				09/06/22	28		46,2
				09/06/22	28		45,1
000018734	3	PSO E BASE	12/05/22	19/05/22	07	130	37,5
				09/06/22	28		50,8
				09/06/22	28		48,2
000018736	3	BASE E PISO	12/05/22	19/05/22	07	110	37,2
				09/06/22	28		44,1
				09/06/22	28		46,9
000018737	3	BASE E PISO	12/05/22	19/05/22	07	120	33,3
				09/06/22	28		43,0
				09/06/22	28		47,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

16/08/2022