



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 07/02/2023 a 07/02/2023

Cliente: TOMAZINI CONSTRUTORA E IN  
Obra: EDIFÍCIO TOMAZIO  
Endereço: RUA ARISTIDES CARAMURU, Nº 178

**Contrato**

092648

**Certificado Nº**

091955

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021572	2	LAJE	07/02/23	13/02/23 13/02/23	06 06	130	30,7 31,0
000021576	2	LAJE	07/02/23	13/02/23 13/02/23	06 06	140	30,4 26,6
000021578	2	LJE	07/02/23	13/02/23 13/02/23	06 06	135	28,0 28,7
000021580	2	LAJE	07/02/23	13/02/23 13/02/23	06 06	140	28,3 29,8
000021582	2	LAJE	07/02/23	13/02/23 13/02/23	06 06	130	28,4 28,3
000021583	2	LAJE	07/02/23	13/02/23 13/02/23	06 06	140	30,8 30,6
000021585	2	LAJE	07/02/23	13/02/23 13/02/23	06 06	135	25,9 29,5
000021586	2	LAJE	07/02/23	13/02/23 13/02/23	06 06	135	28,4 31,0
000021590	2	LAJE	07/02/23	13/02/23 13/02/23	06 06	140	28,9 30,3
000021593	2	LAJE	07/02/23	13/02/23 13/02/23	06 06	140	29,7 30,8
000021597	2	LAJE ESCADA	07/02/23	13/02/23 13/02/23	06 06	130	25,5 29,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

13/02/2023