



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 03/12/2024 a 06/12/2024

Cliente: OCEANICA GP CONSTRUÇOES L
Obra: ITAUNA GREEN
Endereço: RUA DAS PITANGAS, 122

Contrato

101665

Certificado N°

071058

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11055

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita 0	PR	PN
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000025168	2	ESTACA	03/12/24	31/12/24 31/12/24	28 28	240	47,3 46,1
000025170	2	ESTACA	03/12/24	31/12/24 31/12/24	28 28	250	41,5 49,1
000025176	2	ESTACA	04/12/24	01/01/25 01/01/25	28 28	250	35,7 31,3
000025177	2	ESTACA	04/12/24	01/01/25 01/01/25	28 28	250	47,0 46,3
000025178	2	ESTACA	04/12/24	01/01/25 01/01/25	28 28	250	41,4 46,1
000025180	2	ESTACA	04/12/24	01/01/25 01/01/25	28 28	250	48,0 42,0
000025183	1	ESTACA	04/12/24	01/01/25	28	240	40,6
000025184	2	ESTACA	05/12/24	02/01/25 02/01/25	28 28	240	53,0 45,4
000025185	2	ESTACA	05/12/24	02/01/25 02/01/25	28 28	240	51,2 48,9
000025186	2	ESTACA	05/12/24	02/01/25 02/01/25	28 28	240	50,8 46,4
000025190	2	ESTACA	05/12/24	02/01/25 02/01/25	28 28	240	43,0 48,9
000025192	2	ESTACA	05/12/24	02/01/25 02/01/25	28 28	240	38,3 39,3
000025196	2	ESTACA	06/12/24	03/01/25 03/01/25	28 28	240	30,5 40,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

30/01/2026