



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 16/05/2025 a 16/05/2025

Cliente: OCEANICA GP CONSTRUÇOES L
Obra: ITAUNA GREEN
Endereço: RUA DAS PITANGAS, 122

Contrato

102221

Certificado N°

071561

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12117

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	160+-30	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026476	2	LAJE	16/05/25	13/06/25	28	180	42,2
				13/06/25	28		42,8
000026478	4	LAJE	16/05/25	13/06/25	28	180	37,9
				13/06/25	28		37,0
				23/05/25	07		32,9
				23/05/25	07		30,6
000026479	1	LAJE	16/05/25	13/06/25	28	180	32,4
000026481	2	LAJE	16/05/25	13/06/25	28	180	42,7
				13/06/25	28		35,1
000026485	3	LAJE	16/05/25	13/06/25	28	180	42,7
				13/06/25	28		37,2
				23/05/25	07		30,2
000026486	2	LAJE	16/05/25	13/06/25	28	180	39,1
				13/06/25	28		39,1
000026488	2	LAJE	16/05/25	13/06/25	28	180	32,4
				13/06/25	28		35,4
000026490	4	LAJE	16/05/25	13/06/25	28	180	38,7
				13/06/25	28		41,8
				23/05/25	07		31,8
				23/05/25	07		33,6
000026491	2	LAJE	16/05/25	13/06/25	28	180	35,4
				13/06/25	28		38,6
000026492	2	LAJE	16/05/25	13/06/25	28	180	35,3
				13/06/25	28		36,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933

ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ

CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

30/01/2026