



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 17/06/2025 a 17/06/2025

Cliente: OCEANICA GP CONSTRUÇOES L
Obra: ITAUNA GREEN
Endereço: RUA DAS PITANGAS, 122

Contrato

102221

Certificado N°

071692

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12117

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	160+-30	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026921	2	LAJE	17/06/25	15/07/25 15/07/25	28 28	180	39,9 37,0
000026922	2	LAJE	17/06/25	15/07/25 15/07/25	28 28	180	37,9 32,8
000026923	2	LAJE	17/06/25	15/07/25 15/07/25	28 28	180	40,5 34,2
000026924	2	LAJE	17/06/25	15/07/25 15/07/25	28 28	180	41,5 40,2
000026927	2	LAJE	17/06/25	15/07/25 15/07/25	28 28	180	37,6 38,5
000026929	2	LAJE	17/06/25	15/07/25 15/07/25	28 28	180	37,2 38,0
000026931	2	LAJE	17/06/25	15/07/25 15/07/25	28 28	180	41,6 37,0
000026935	2	LAJE	17/06/25	15/07/25 15/07/25	28 28	180	41,1 37,3
000026936	2	LAJE	17/06/25	15/07/25 15/07/25	28 28	170	37,6 34,7
000026938	2	LAJE	17/06/25	15/07/25 15/07/25	28 28	180	38,1 38,0
000026940	2	LAJE	17/06/25	15/07/25 15/07/25	28 28	180	39,3 37,3
000026942	2	LAJE	17/06/25	15/07/25 15/07/25	28 28	180	41,8 39,9
000026943	2	LAJE	17/06/25	15/07/25 15/07/25	28 28	180	38,6 38,0
000026945	2	LAJE	17/06/25	15/07/25 15/07/25	28 28	180	44,1 43,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

30/01/2026