



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 08/07/2025 a 08/07/2025

Cliente: OCEANICA GP CONSTRUÇOES L
Obra: PALAZZO
Endereço: AV. OCEANICA, 1661

Contrato

103063

Certificado N°

071798

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12117

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	160+-30	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027259	2	LAJE	08/07/25	05/08/25 05/08/25	28 28	180	44,8 45,4
000027261	2	LAJE	08/07/25	05/08/25 05/08/25	28 28	190	44,6 38,1
000027263	2	LAJE	08/07/25	05/08/25 05/08/25	28 28	190	46,9 46,4
000027264	2	LAJE	08/07/25	05/08/25 05/08/25	28 28	180	39,1 42,8
000027265	2	LAJE	08/07/25	05/08/25 05/08/25	28 28	180	40,4 37,6
000027266	2	LAJE	08/07/25	05/08/25 05/08/25	28 28	180	44,2 46,7
000027269	2	LAJE	08/07/25	05/08/25 05/08/25	28 28	180	39,6 37,1
000027270	2	LAJE	08/07/25	05/08/25 05/08/25	28 28	180	42,4 38,8
000027271	2	LAJE	08/07/25	05/08/25 05/08/25	28 28	180	39,4 38,7
000027273	2	LAJE	08/07/25	05/08/25 05/08/25	28 28	180	40,4 43,2
000027276	2	LAJE	08/07/25	05/08/25 05/08/25	28 28	180	39,2 40,4
000027277	2	LAJE	08/07/25	05/08/25 05/08/25	28 28	180	47,4 39,3
000027278	2	LAJE	08/07/25	05/08/25 05/08/25	28 28	190	40,3 37,9
000027281	2	LAJE	08/07/25	05/08/25 05/08/25	28 28	180	48,4 38,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

27/10/2025