



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 18/01/2024 a 18/01/2024

Cliente: ILHA DE MYKONOS RESIDENCE
Obra: ILHA DE MYKONOS
Endereço: RUA ITABORAI 326 LOJA 13

Contrato

092694

Certificado N°

097094

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17081

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	100+/-20	MEZANINO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000044313	3	MEZANINO	18/01/24	23/01/24	5	120	25,5
				15/02/24	28		37,8
				15/02/24	28		41,7
000044317	3	MEZANINO	18/01/24	23/01/24	5	130	26,0
				15/02/24	28		48,2
				15/02/24	28		48,9
000044321	3	MEZANINO	18/01/24	23/01/24	5	120	27,8
				15/02/24	28		42,3
				15/02/24	28		39,8
000044325	2	MEZANINO	18/01/24	15/02/24	28	120	43,5
				15/02/24	28		40,8
000044332	3	MEZANINO	18/01/24	23/01/24	5	120	24,1
				15/02/24	28		38,3
				15/02/24	28		41,3
000044335	3	MEZANINO	18/01/24	23/01/24	5	120	24,3
				15/02/24	28		39,0
				15/02/24	28		42,5
000044339	3	MEZANINO	18/01/24	23/01/24	5	130	22,5
				15/02/24	28		39,7
				15/02/24	28		37,9
000044345	3	MEZANINO	18/01/24	23/01/24	5	120	25,2
				15/02/24	28		39,1
				15/02/24	28		39,6
000044348	3	MEZANINO	18/01/24	23/01/24	5	120	23,7
				15/02/24	28		37,7
				15/02/24	28		38,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/08/2025