



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/11/2022 a 10/11/2022

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

090672

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020896	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	29,4
				17/11/22	07		30,3
				08/12/22	28		47,2
				08/12/22	28		47,5
000020897	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	28,8
				17/11/22	07		31,8
				08/12/22	28		47,2
				08/12/22	28		47,7
000020898	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	135	28,0
				17/11/22	07		30,5
				08/12/22	28		47,3
				08/12/22	28		47,7
000020899	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	31,3
				17/11/22	07		30,0
				08/12/22	28		48,7
				08/12/22	28		48,4
000020900	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	33,0
				17/11/22	07		31,4
				08/12/22	28		41,2
				08/12/22	28		40,8
000020901	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	29,2
				17/11/22	07		31,2
				08/12/22	28		47,0
				08/12/22	28		44,6
000020903	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	130	31,5
				17/11/22	07		28,6
				08/12/22	28		46,7
				08/12/22	28		45,6
000020904	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	130	35,5
				17/11/22	07		33,2
				08/12/22	28		52,8
				08/12/22	28		52,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

21/12/2022