



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023

Cliente: PRAIA 188 EMPREENDIMENTOS
Obra: PRAIA 188 - SINGULAR
Endereço: RUA ELESBAO LINHARES, 188 OC 100

Contrato

AC8907

Certificado N°

097133

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17673

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000036753	2	BLOCO	29/12/23	26/01/24	28	150	34,8
				26/01/24	28		34,1
000036757	2	BLOCO	29/12/23	26/01/24	28	140	36,3
				26/01/24	28		34,0
000036759	2	BLOCO	29/12/23	26/01/24	28	140	39,9
				26/01/24	28		43,4
000036761	2	BLOCO	29/12/23	26/01/24	28	140	42,5
				26/01/24	28		40,2
000036763	2	BLOCO	29/12/23	26/01/24	28	160	34,3
				26/01/24	28		33,0
000036766	2	BLOCO	29/12/23	26/01/24	28	160	32,2
				26/01/24	28		30,2
000036771	2	BLOCO	29/12/23	26/01/24	28	160	36,0
				26/01/24	28		33,4
000036774	2	BLOCO	29/12/23	26/01/24	28	140	38,6
				26/01/24	28		39,4
000036776	2	BLOCO	29/12/23	26/01/24	28	160	38,1
				26/01/24	28		36,9
000036779	2	BLOCO	29/12/23	26/01/24	28	160	31,0
				26/01/24	28		30,0
000036781	2	BLOCO	29/12/23	26/01/24	28	150	32,6
				26/01/24	28		37,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

10/06/2025