



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/01/2024 a 23/01/2024

Cliente: PRAIA 188 EMPREENDIMENTOS
Obra: PRAIA 188 - SINGULAR
Endereço: RUA ELESBAO LINHARES, 188 OC 100

Contrato

AC8907

Certificado N°

097427

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17673

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000037022	2	BLOCO	23/01/24	20/02/24 20/02/24	28 28	150	39,5 37,8
000037023	2	BLOCO	23/01/24	20/02/24 20/02/24	28 28	140	46,5 46,5
000037024	2	BLOCO	23/01/24	20/02/24 20/02/24	28 28	140	49,5 46,6
000037025	2	BLOCO	23/01/24	20/02/24 20/02/24	28 28	140	43,1 41,5
000037026	2	BLOCO	23/01/24	20/02/24 20/02/24	28 28	150	37,7 37,3
000037027	2	BLOCO	23/01/24	20/02/24 20/02/24	28 28	150	45,3 43,6
000037029	2	BLOCO	23/01/24	20/02/24 20/02/24	28 28	150	38,5 39,3
000037031	2	BLOCO	23/01/24	20/02/24 20/02/24	28 28	150	50,0 49,4
000037032	2	BLOCO	23/01/24	20/02/24 20/02/24	28 28	150	40,7 39,9
000037034	2	BLOCO	23/01/24	20/02/24 20/02/24	28 28	150	39,5 42,3
000037036	2	BLOCO	23/01/24	20/02/24 20/02/24	28 28	150	44,2 42,8
000037038	2	BLOCO	23/01/24	20/02/24 20/02/24	28 28	150	43,8 44,0
000037040	2	LAJE	23/01/24	20/02/24 20/02/24	28 28	140	42,4 44,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

10/06/2025