



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 26/01/2024 a 26/01/2024

Cliente: PRAIA 188 EMPREENDIMENTOS
Obra: PRAIA 188 - SINGULAR
Endereço: RUA ELESBAO LINHARES, 188 OC 100

Contrato

AC8907

Certificado N°

097473

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17673

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000037083	2	BLOCO	26/01/24	23/02/24	28	180	31,1
				23/02/24	28		31,4
000037085	2	BLOCO	26/01/24	23/02/24	28	200	31,3
				23/02/24	28		30,6
000037087	2	BLOCO	26/01/24	23/02/24	28	160	31,2
				23/02/24	28		31,4
000037088	2	BLOCO	26/01/24	23/02/24	28	180	32,9
				23/02/24	28		33,1
000037089	2	BLOCO	26/01/24	23/02/24	28	180	37,9
				23/02/24	28		42,5
000037093	2	BLOCO	26/01/24	23/02/24	28	190	42,2
				23/02/24	28		42,8
000037095	2	BLOCO	26/01/24	23/02/24	28	160	33,7
				23/02/24	28		35,5
000037098	2	BLOCO	26/01/24	23/02/24	28	130	47,8
				23/02/24	28		50,4
000037101	2	BLOCO	26/01/24	23/02/24	28	160	47,6
				23/02/24	28		46,8
000037103	2	BLOCO	26/01/24	23/02/24	28	140	45,7
				23/02/24	28		43,2
000037105	2	BLOCO	26/01/24	23/02/24	28	160	38,0
				23/02/24	28		38,9
000037106	2	BLOCO	26/01/24	23/02/24	28	130	40,9
				23/02/24	28		43,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

10/06/2025