



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/05/2024 a 10/05/2024

Cliente: PRAIA 188 EMPREENDIMENTOS  
Obra: PRAIA 188 - SINGULAR  
Endereço: RUA ELESBAO LINHARES, 188 OC 100

**Contrato**

AC8907

**Certificado N°**

099062

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16919

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000038654	2	LAJE	10/05/24	07/06/24 07/06/24	28 28	120	46,8 47,9
000038657	2	LAJE	10/05/24	07/06/24 07/06/24	28 28	140	44,7 43,3
000038662	2	LAJE	10/05/24	07/06/24 07/06/24	28 28	140	49,4 47,4
000038668	2	LAJE	10/05/24	07/06/24 07/06/24	28 28	140	40,1 40,1
000038671	2	LAJE	10/05/24	07/06/24 07/06/24	28 28	140	45,5 44,5
000038674	2	LAJE	10/05/24	07/06/24 07/06/24	28 28	140	49,3 47,5
000038679	2	LAJE	10/05/24	07/06/24 07/06/24	28 28	150	41,5 40,9
000038682	2	LAJE	10/05/24	07/06/24 07/06/24	28 28	130	41,5 42,2
000038685	2	LAJE	10/05/24	07/06/24 07/06/24	28 28	140	42,3 41,2
000038696	2	LAJE	10/05/24	07/06/24 07/06/24	28 28	140	42,8 42,8
000038698	2	LAJE	10/05/24	07/06/24 07/06/24	28 28	140	47,1 46,1
000038699	2	LAJE	10/05/24	07/06/24 07/06/24	28 28	140	47,5 46,9
000038701	2	LAJE	10/05/24	07/06/24 07/06/24	28 28	140	43,3 41,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

10/06/2025