



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 03/11/2022 a 03/11/2022

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO JAZZ
Obra: COND.ED.JAZZ RESIDENCE
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA

Contrato

093889

Certificado N°

091075

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16912

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	SAPATA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000036811	2	SAPATA	03/11/22	01/12/22 01/12/22	28 28	130	40,5 41,5
000036812	2	SAPATA	03/11/22	01/12/22 01/12/22	28 28	120	40,9 41,0
000036815	2	SAPATA	03/11/22	01/12/22 01/12/22	28 28	130	35,9 36,5
000036816	2	SAPATA	03/11/22	01/12/22 01/12/22	28 28	135	37,4 36,0
000036819	2	FUNDACAO	03/11/22	01/12/22 01/12/22	28 28	130	39,4 37,4
000036820	2	FUNDACAO	03/11/22	01/12/22 01/12/22	28 28	120	43,6 42,8
000036821	2	FUNDACAO	03/11/22	01/12/22 01/12/22	28 28	125	39,0 37,1
000036827	2	FUNDACAO	03/11/22	01/12/22 01/12/22	28 28	120	41,0 41,1
000036828	2	FUNDACAO	03/11/22	01/12/22 01/12/22	28 28	115	42,4 42,5
000036830	2	FUNDACAO	03/11/22	01/12/22 01/12/22	28 28	120	42,2 42,1
000036831	2	LAJE	03/11/22	01/12/22 01/12/22	28 28	125	38,2 37,6
000036833	2	FUNDACAO	03/11/22	01/12/22 01/12/22	28 28	120	42,8 42,3
000036835	2	SAPATA	03/11/22	01/12/22 01/12/22	28 28	120	40,0 42,6
000036836	2	SAPATA	03/11/22	01/12/22 01/12/22	28 28	120	40,9 42,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILVA - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

11/01/2023