



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 31/07/2023 a 31/07/2023

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO JAZZ
Obra: COND.ED.JAZZ RESIDENCE
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA

Contrato

093889

Certificado N°

094487

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17302

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40/CPV-S	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000041277	3	LAJE	31/07/23	07/08/23	07	125	25,2
				28/08/23	28		48,7
				28/08/23	28		48,0
000041279	3	LAJE	31/07/23	07/08/23	07	120	26,7
				28/08/23	28		51,4
				28/08/23	28		49,9
000041285	3	LAJE	31/07/23	07/08/23	07	130	24,4
				28/08/23	28		44,1
				28/08/23	28		43,4
000041295	3	LAJE	31/07/23	07/08/23	07	125	24,0
				28/08/23	28		45,1
				28/08/23	28		45,0
000041299	3	LAJE	31/07/23	07/08/23	07	135	25,1
				28/08/23	28		46,0
				28/08/23	28		44,7
000041304	3	LAJE	31/07/23	07/08/23	07	125	23,5
				28/08/23	28		44,9
				28/08/23	28		47,6
000041311	3	LAJE	31/07/23	07/08/23	07	130	23,3
				28/08/23	28		43,2
				28/08/23	28		43,7
000041317	3	LAJE	31/07/23	07/08/23	07	130	26,0
				28/08/23	28		46,4
				28/08/23	28		45,9
000041323	3	LAJE	31/07/23	07/08/23	07	140	24,9
				28/08/23	28		43,6
				28/08/23	28		44,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

15/09/2023