



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 01/09/2023 a 01/09/2023

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO JAZZ  
Obra: COND.ED.JAZZ RESIDENCE  
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA

**Contrato**

093889

**Certificado N°**

095327

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16924

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	140+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000041934	2	LAJE	01/09/23	29/09/23 29/09/23	28 28	150	39,4 41,6
000041937	2	LAJE	01/09/23	29/09/23 29/09/23	28 28	150	47,3 44,9
000041939	2	LAJE	01/09/23	29/09/23 29/09/23	28 28	150	40,4 39,2
000041942	2	LAJE	01/09/23	29/09/23 29/09/23	28 28	145	43,1 45,9
000041944	2	LAJE	01/09/23	29/09/23 29/09/23	28 28	140	39,9 38,6
000041946	2	LAJE	01/09/23	29/09/23 29/09/23	28 28	140	40,9 41,1
000041949	2	LAJE	01/09/23	29/09/23 29/09/23	28 28	140	47,8 43,3
000041952	2	LAJE	01/09/23	29/09/23 29/09/23	28 28	140	43,7 41,2
000041954	2	LAJE	01/09/23	29/09/23 29/09/23	28 28	140	40,8 44,1
000041955	2	LAJE	01/09/23	29/09/23 29/09/23	28 28	140	43,2 42,8
000041958	2	LAJE	01/09/23	29/09/23 29/09/23	28 28	145	46,3 44,4
000041961	2	LAJE	01/09/23	29/09/23 29/09/23	28 28	140	44,5 44,2
000041962	2	LAJE	01/09/23	29/09/23 29/09/23	28 28	140	38,3 39,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

13/10/2023