



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 06/10/2023 a 06/10/2023

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO JAZZ  
Obra: COND.ED.JAZZ RESIDENCE  
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA

**Contrato**

093889

**Certificado N°**

095887

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16924

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	140+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000042541	2	LAJE	06/10/23	03/11/23 03/11/23	28 28	135	41,8 43,0
000042544	2	LAJE	06/10/23	03/11/23 03/11/23	28 28	130	43,9 41,8
000042547	2	LAJE	06/10/23	03/11/23 03/11/23	28 28	170	39,2 36,9
000042549	2	LAJE	06/10/23	03/11/23 03/11/23	28 28	140	37,4 35,8
000042551	2	LAJE	06/10/23	03/11/23 03/11/23	28 28	155	41,7 41,6
000042555	2	LAJE	06/10/23	03/11/23 03/11/23	28 28	130	43,0 43,2
000042557	2	LAJE	06/10/23	03/11/23 03/11/23	28 28	130	42,0 41,3
000042559	2	LAJE	06/10/23	03/11/23 03/11/23	28 28	165	40,2 38,5
000042564	2	LAJE	06/10/23	03/11/23 03/11/23	28 28	140	40,3 42,1
000042567	2	LAJE	06/10/23	03/11/23 03/11/23	28 28	120	41,9 42,5
000042569	2	LAJE	06/10/23	03/11/23 03/11/23	28 28	130	41,2 42,6
000042571	2	LAJE	06/10/23	03/11/23 03/11/23	28 28	130	40,9 41,1
000042574	2	LAJE	06/10/23	03/11/23 03/11/23	28 28	150	39,8 37,6
000042575	2	LAJE	06/10/23	03/11/23 03/11/23	28 28	140	38,9 41,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

24/11/2023