



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 17/11/2023 a 17/11/2023

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO JAZZ
Obra: COND.ED.JAZZ RESIDENCE
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA

Contrato

093889

Certificado N°

096475

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16924

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	140+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000043255	2	LAJE	17/11/23	15/12/23 15/12/23	28 28	120	40,2 37,5
000043256	2	LAJE	17/11/23	15/12/23 15/12/23	28 28	120	40,4 42,2
000043258	2	LAJE	17/11/23	15/12/23 15/12/23	28 28	130	42,7 38,5
000043259	2	LAJE	17/11/23	15/12/23 15/12/23	28 28	145	36,8 36,5
000043262	2	LAJE	17/11/23	15/12/23 15/12/23	28 28	140	44,7 44,3
000043266	2	LAJE	17/11/23	15/12/23 15/12/23	28 28	140	37,8 37,2
000043269	2	LAJE	17/11/23	15/12/23 15/12/23	28 28	150	35,0 35,6
000043271	2	LAJE	17/11/23	15/12/23 15/12/23	28 28	150	39,6 36,9
000043278	2	LAJE	17/11/23	15/12/23 15/12/23	28 28	145	35,6 35,3
000043282	2	LAJE	17/11/23	15/12/23 15/12/23	28 28	150	47,4 42,9
000043286	2	LAJE	17/11/23	15/12/23 15/12/23	28 28	140	37,6 41,6
000043291	2	LAJE	17/11/23	15/12/23 15/12/23	28 28	135	38,2 40,1
000043298	2	LAJE	17/11/23	15/12/23 15/12/23	28 28	140	38,6 39,1
000043301	2	LAJE	17/11/23	15/12/23 15/12/23	28 28	150	38,9 37,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

11/01/2024