



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 12/12/2023 a 12/12/2023

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO JAZZ
Obra: COND.ED.JAZZ RESIDENCE
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA

Contrato

093889

Certificado N°

096984

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16924

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	140+/-20	12 TIPO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000043762	2	12 TIPO	12/12/23	09/01/24 09/01/24	28 28	150	50,7 51,4
000043763	2	12 TIPO	12/12/23	09/01/24 09/01/24	28 28	150	50,1 49,1
000043766	2	12 TIPO	12/12/23	09/01/24 09/01/24	28 28	150	48,1 44,6
000043767	2	12 TIPO	12/12/23	09/01/24 09/01/24	28 28	160	48,1 45,6
000043769	2	12 TIPO	12/12/23	09/01/24 09/01/24	28 28	140	44,5 48,7
000043771	2	12 TIPO	12/12/23	09/01/24 09/01/24	28 28	190	49,1 45,9
000043773	2	12 TIPO	12/12/23	09/01/24 09/01/24	28 28	150	45,5 44,5
000043775	2	12 TIPO	12/12/23	09/01/24 09/01/24	28 28	140	44,3 49,3
000043781	2	12 TIPO	12/12/23	09/01/24 09/01/24	28 28	160	41,3 42,4
000043782	2	12 TIPO	12/12/23	09/01/24 09/01/24	28 28	140	44,2 46,3
000043786	2	12 TIPO	12/12/23	09/01/24 09/01/24	28 28	160	44,9 45,4
000043789	2	12 TIPO	12/12/23	09/01/24 09/01/24	28 28	140	49,9 49,4
000043792	2	12 TIPO	12/12/23	09/01/24 09/01/24	28 28	130	47,6 44,8
000043796	2	12 TIPO	12/12/23	09/01/24 09/01/24	28 28	120	41,6 41,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

29/01/2024