



## Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 22/01/2024 a 22/01/2024

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO JAZZ  
Obra: COND.ED.JAZZ RESIDENCE  
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA

Contrato

093889

Certificado N°

097387

### CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16924

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	140+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

### RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000044387	2	LAJE	22/01/24	19/02/24 19/02/24	28 28	150	40,8 41,5
000044389	2	LAJE	22/01/24	19/02/24 19/02/24	28 28	150	37,0 41,1
000044391	2	LAJE	22/01/24	19/02/24 19/02/24	28 28	150	40,4 39,0
000044393	2	LAJE	22/01/24	19/02/24 19/02/24	28 28	160	41,8 42,9
000044395	2	LAJE	22/01/24	19/02/24 19/02/24	28 28	160	39,4 37,5
000044398	2	LAJE	22/01/24	19/02/24 19/02/24	28 28	150	48,2 46,1
000044400	2	LAJE	22/01/24	19/02/24 19/02/24	28 28	160	41,9 45,3
000044403	2	LAJE	22/01/24	19/02/24 19/02/24	28 28	150	46,0 44,0
000044405	2	LAJE	22/01/24	19/02/24 19/02/24	28 28	140	43,7 41,7
000044410	2	LAJE	22/01/24	19/02/24 19/02/24	28 28	150	39,8 43,7
000044412	2	LAJE	22/01/24	19/02/24 19/02/24	28 28	140	42,8 42,3
000044414	2	LAJE	22/01/24	19/02/24 19/02/24	28 28	160	37,5 38,5
000044416	2	LAJE	22/01/24	19/02/24 19/02/24	28 28	140	44,9 47,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data

06/03/2024