



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 21/02/2024 a 21/02/2024

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO JAZZ
Obra: COND.ED.JAZZ RESIDENCE
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA

Contrato

093889

Certificado N°

097827

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16924

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	140+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000044977	2	LAJE	21/02/24	20/03/24 20/03/24	28 28	150	47,4 49,8
000044981	2	LAJE	21/02/24	20/03/24 20/03/24	28 28	140	50,7 47,9
000044985	2	LAJE	21/02/24	20/03/24 20/03/24	28 28	140	50,4 49,6
000044987	2	LAJE	21/02/24	20/03/24 20/03/24	28 28	140	50,8 49,2
000044989	2	LAJE	21/02/24	20/03/24 20/03/24	28 28	140	46,7 45,9
000044993	2	LAJE	21/02/24	20/03/24 20/03/24	28 28	150	49,4 46,8
000044996	2	LAJE	21/02/24	20/03/24 20/03/24	28 28	130	46,0 45,2
000044998	2	LAJE	21/02/24	20/03/24 20/03/24	28 28	120	47,0 46,1
000045003	2	LAJE	21/02/24	20/03/24 20/03/24	28 28	130	43,2 48,2
000045008	2	LAJE	21/02/24	20/03/24 20/03/24	28 28	160	46,1 46,3
000045010	2	LAJE	21/02/24	20/03/24 20/03/24	28 28	160	41,9 36,5
000045012	2	LAJE	21/02/24	20/03/24 20/03/24	28 28	160	46,7 42,9
000045014	2	LAJE	21/02/24	20/03/24 20/03/24	28 28	140	45,8 42,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/03/2024