



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 03/06/2024 a 03/06/2024

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO JAZZ  
Obra: COND.ED.JAZZ RESIDENCE  
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA

**Contrato**

093889

**Certificado N°**

099086

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17302

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40/CPV-S	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000046648	3	LAJE	03/06/24	10/06/24	07	120	25,8
				01/07/24	28		42,0
				01/07/24	28		43,0
000046650	3	LAJE	03/06/24	10/06/24	07	130	27,1
				01/07/24	28		46,1
				01/07/24	28		45,3
000046653	3	LAJE	03/06/24	10/06/24	07	140	26,9
				01/07/24	28		41,6
				01/07/24	28		40,5
000046656	3	LAJE	03/06/24	10/06/24	07	140	25,3
				01/07/24	28		44,7
				01/07/24	28		42,6
000046658	3	LAJE	03/06/24	10/06/24	07	130	25,1
				01/07/24	28		45,6
				01/07/24	28		42,5
000046660	3	LAJE	03/06/24	10/06/24	07	110	25,4
				01/07/24	28		45,9
				01/07/24	28		44,5
000046666	3	LAJE	03/06/24	10/06/24	07	160	27,1
				01/07/24	28		43,1
				01/07/24	28		42,2
000046671	3	LAJE	03/06/24	10/06/24	07	140	25,1
				01/07/24	28		43,6
				01/07/24	28		42,3
000046673	3	LAJE	03/06/24	10/06/24	07	140	26,5
				01/07/24	28		47,0
				01/07/24	28		45,6
000046674	3	LAJE	03/06/24	10/06/24	07	120	25,9
				01/07/24	28		41,8
				01/07/24	28		43,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

02/08/2024