



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 14/09/2022 a 16/09/2022

Cliente: G7 CONSTRUTORA SPE LTDA
Obra: RESIDENCIAL BLUE COAST
Endereço: RUA DARCI RIBEIRO DE CASTRO S/Nº, QUADRA

Contrato

094312

Certificado Nº

090274

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17154

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	220 + - 30	ESTACA	Natural	Brita 0	PL	
				Areia Fina			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022421	2	ESTACA	14/09/22	12/10/22 12/10/22	28 28	230	44,2 43,9
000022424	2	ESTACA	14/09/22	12/10/22 12/10/22	28 28	240	40,2 42,5
000022425	2	ESTACA	14/09/22	12/10/22 12/10/22	28 28	240	44,0 43,0
000022428	2	ESTACA	14/09/22	12/10/22 12/10/22	28 28	240	42,0 41,5
000022430	2	ESTACA	14/09/22	12/10/22 12/10/22	28 28	230	43,6 44,2
000022432	2	ESTACA	15/09/22	13/10/22 13/10/22	28 28	240	44,4 44,3
000022437	2	ESTACA	15/09/22	13/10/22 13/10/22	28 28	220	42,7 44,1
000022438	2	ESTACA	15/09/22	13/10/22 13/10/22	28 28	250	48,2 41,4
000022442	2	ESTACA	15/09/22	13/10/22 13/10/22	28 28	220	44,8 43,4
000022446	2	ESTACA	16/09/22	14/10/22 14/10/22	28 28	240	47,2 47,5
000022450	2	ESTACA	16/09/22	14/10/22 14/10/22	28 28	220	45,1 42,8
000022452	2	ESTACA	16/09/22	14/10/22 14/10/22	28 28	220	41,0 40,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

08/02/2023