



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 19/10/2022 a 21/10/2022

Cliente: BAMBINO INCORPORACAO SPE
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: RUA RAUL VEIGA, 515

Contrato

094705

Certificado N°

066517

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11055

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita 0	PR	PN
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019998	2	ESTACA	19/10/22	16/11/22	28	220	44,7
				16/11/22	28		43,2
000020005	2	ESTACA	19/10/22	16/11/22	28	220	43,7
				16/11/22	28		45,1
000020008	2	ESTACA	19/10/22	16/11/22	28	210	36,8
				16/11/22	28		41,6
000020013	2	ESTACA	19/10/22	16/11/22	28	210	38,6
				16/11/22	28		42,1
000020015	2	ESTACA	20/10/22	17/11/22	28	220	42,0
				17/11/22	28		41,5
000020017	2	ESTACA	20/10/22	17/11/22	28	210	53,5
				17/11/22	28		52,2
000020022	2	ESTACA	20/10/22	17/11/22	28	220	50,4
				17/11/22	28		53,8
000020024	2	ESTACA	20/10/22	17/11/22	28	220	38,8
				17/11/22	28		46,4
000020028	2	ESTACA	21/10/22	18/11/22	28	220	51,2
				18/11/22	28		48,2
000020033	2	ESTACA	21/10/22	18/11/22	28	210	46,7
				18/11/22	28		46,1
000020037	2	ESTACA	21/10/22	18/11/22	28	220	43,3
				18/11/22	28		47,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

07/12/2022