



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 07/02/2024 a 07/02/2024

Cliente: CONSTRUTORA HERLEM LTDA
Obra: OBRA RESIDENCIAL JAIRO MERGAR DE CARVALHO
Endereço: RUA ACAPULCO COM AVENIDA ATLANTICA, LOTE

Contrato

094800

Certificado N°

097258

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17236

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024803	1	LAJE	07/02/24	12/02/24	05	130	28,5
000024805	1	LAJE	07/02/24	12/02/24	05	140	32,1
000024808	1	LAJE	07/02/24	12/02/24	05	140	29,9
000024810	1	LAJE	07/02/24	12/02/24	05	135	33,4
000024812	1	LJAE	07/02/24	12/02/24	05	140	29,2
000024814	1	LAJE	07/02/24	12/02/24	05	135	31,0
000024816	1	LAJE	07/02/24	12/02/24	05	140	29,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Eivaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

14/02/2024