



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 08/02/2024 a 08/02/2024

Cliente: GRAND 054 - EMPREENDIMENT
Obra: UNA RESIDENCE - SPE 054
Endereço: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES,

Contrato

AC8636

Certificado N°

097277

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
50,0	CPIII-40 RS	S100	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	SP
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000037341	1	LAJE	08/02/24	13/02/24	05	160	32,2
000037342	1	PISO POLIDO	08/02/24	13/02/24	05	170	29,9
000037345	1	LAJE POLIDA	08/02/24	13/02/24	05	170	28,6
000037346	1	LAJE POLIDA	08/02/24	13/02/24	05	160	25,3
000037348	1	LAJE POLIDA	08/02/24	13/02/24	05	160	30,7
000037352	1	LAJE	08/02/24	13/02/24	05	170	27,3
000037356	1	LAJE POLIDA	08/02/24	13/02/24	05	160	27,6
000037358	1	LAJE POLIDA	08/02/24	13/02/24	05	160	33,5
000037363	1	LAJE	08/02/24	13/02/24	05	160	25,0
000037364	1	LAJE	08/02/24	13/02/24	05	170	27,6
000037369	1	PISO POLIDO	08/02/24	13/02/24	05	160	28,8
000037371	1	LAJE POLIDA	08/02/24	13/02/24	05	160	28,0
000037373	1	LAJE	08/02/24	13/02/24	05	170	29,3
000037374	1	LAJE POLIDA	08/02/24	13/02/24	05	170	28,2
000037375	1	LAJE POLIDO	08/02/24	13/02/24	05	160	29,3
000037377	1	LAJE	08/02/24	13/02/24	05	170	27,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/02/2024