



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 25/03/2024 a 25/03/2024

Cliente: GRAND 054 - EMPREENDIMENT  
Obra: UNA RESIDENCE - SPE 054  
Endereço: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES,

**Contrato**

AC8636

**Certificado N°**

097951

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17716

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
50,0	CPIII-40 RS	S100	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	SP

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000038026	1	LAJE	25/03/24	01/04/24	07	165	43,1
000038027	1	LAJE	25/03/24	01/04/24	07	160	41,9
000038029	1	LAJE	25/03/24	01/04/24	07	155	37,9
000038030	1	LAJE	25/03/24	01/04/24	07	170	42,6
000038031	1	LAJE	25/03/24	01/04/24	07	160	39,5
000038032	1	LAJE	25/03/24	01/04/24	07	175	40,1
000038033	1	LAJE	25/03/24	01/04/24	07	180	37,7
000038034	1	LAJE	25/03/24	01/04/24	07	145	41,5
000038035	1	LAJE	25/03/24	01/04/24	07	160	42,1
000038036	1	LAJE	25/03/24	01/04/24	07	170	41,1
000038037	1	LAJE	25/03/24	01/04/24	07	180	42,9
000038038	1	LAJE	25/03/24	01/04/24	07	185	37,6
000038039	1	LAJE	25/03/24	01/04/24	07	170	38,7
000038040	1	LAJE	25/03/24	01/04/24	07	170	42,3
000038041	1	LAJE	25/03/24	01/04/24	07	165	42,0
000038042	1	LAJE	25/03/24	01/04/24	07	180	41,7
000038043	1	LAJE	25/03/24	01/04/24	07	150	43,7
000038044	1	LAJE	25/03/24	01/04/24	07	180	41,2
000038045	1	LAJE	25/03/24	01/04/24	07	170	38,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

01/04/2024