



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 09/01/2025 a 09/01/2025

Cliente: GRAND 054 - EMPREENDIMENT  
Obra: UNA RESIDENCE - SPE 054  
Endereço: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES,

**Contrato**

AC8636

**Certificado N°**

103332

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17930

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
50,0	CPIII-40 RS	S100	RAMPA E LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000042658	1	RAMPA E LAJE	09/01/25	14/01/25	05	130	32,3
000042659	1	RAMPA E LAJE	09/01/25	14/01/25	05	160	34,2
000042661	1	LAJE	09/01/25	14/01/25	05	175	32,3
000042662	1	LAJE	09/01/25	14/01/25	05	170	33,1
000042669	1	LAJE	09/01/25	14/01/25	05	160	35,2
000042672	1	LAJE	09/01/25	14/01/25	05	160	35,0
000042675	1	LAJE PROTENDIDA E POLIDA	09/01/25	14/01/25	05	150	34,6
000042678	1	LAJE	09/01/25	14/01/25	05	150	37,0
000042683	1	LAJE	09/01/25	14/01/25	05	160	32,6
000042688	1	LAJE PROTENDIDA E POLIDA	09/01/25	14/01/25	05	150	32,2
000042690	1	LAJE PROTENDIDA E POLIDA	09/01/25	14/01/25	05	175	38,3
000042692	1	LAJE PROTENDIDA E POLIDA	09/01/25	14/01/25	05	170	39,1
000042695	1	LAJE PROTENDIDA	09/01/25	14/01/25	05	170	32,0
000042698	1	LAJE PROTENDIDA E POLIDA	09/01/25	14/01/25	05	170	30,1
000042701	1	LAJE PROTENDIDA E POLIDA	09/01/25	14/01/25	05	160	31,7
000042704	1	LAJE PROTENDIDA E POLIDA	09/01/25	14/01/25	05	170	34,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

15/01/2025