



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 15/02/2025 a 15/02/2025

Cliente: GRAND 054 - EMPREENDIMENT
Obra: UNA RESIDENCE - SPE 054
Endereço: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES,

Contrato

AC8636

Certificado N°

104021

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17946

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
50,0	CPIII-40 RS	S100	LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000043324	1	LAJE	15/02/25	20/02/25	05	160	33,9
000043325	1	LAJE	15/02/25	20/02/25	05	180	33,6
000043326	1	LAJE	15/02/25	20/02/25	05	180	33,7
000043327	1	LAJE	15/02/25	20/02/25	05	170	36,7
000043328	1	LAJE	15/02/25	20/02/25	05	180	34,3
000043330	1	LAJE	15/02/25	20/02/25	05	170	36,4
000043332	1	LAJE	15/02/25	20/02/25	05	165	35,7
000043333	1	LAJE	15/02/25	20/02/25	05	180	34,1
000043335	1	LAJE	15/02/25	20/02/25	05	185	30,9
000043337	1	LAJE	15/02/25	20/02/25	05	160	37,2
000043339	1	LAJE	15/02/25	20/02/25	05	180	37,4
000043341	1	LAJE	15/02/25	20/02/25	05	190	31,7
000043345	1	LAJE	15/02/25	20/02/25	05	155	35,0
000043347	1	LAJE	15/02/25	20/02/25	05	150	34,0
000043349	1	LAJE	15/02/25	20/02/25	05	190	33,1
000043351	1	LAJE	15/02/25	20/02/25	05	170	32,5
000043353	1	LAJE	15/02/25	20/02/25	05	190	29,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

24/02/2025