



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 24/11/2023 a 24/11/2023

Cliente: EMPREENDIMENTOS RESIDENCI  
Obra: RESIDENCIAL CECILIA MEIRELLES  
Endereço: RUA GETULIO VARGAS, Nº 260

**Contrato**

095050

**Certificado Nº**

096154

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17045

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024207	3	LAJE	24/11/23	02/12/23	08	135	25,8
				22/12/23	28		35,9
				22/12/23	28		40,1
000024210	3	LAJE	24/11/23	02/12/23	08	135	25,0
				22/12/23	28		36,0
				22/12/23	28		41,3
000024212	3	LAJE	24/11/23	02/12/23	08	140	23,4
				22/12/23	28		43,4
				22/12/23	28		38,5
000024214	3	LAJE	24/11/23	02/12/23	08	135	28,0
				22/12/23	28		43,3
				22/12/23	28		40,5
000024216	3	LAJE	24/11/23	02/12/23	08	140	27,8
				22/12/23	28		40,8
				22/12/23	28		44,4
000024218	3	LAJE	24/11/23	02/12/23	08	130	27,8
				22/12/23	28		42,4
				22/12/23	28		41,0
000024220	3	LAJE	24/11/23	02/12/23	08	135	29,0
				22/12/23	28		38,0
				22/12/23	28		36,1
000024222	3	LAJE	24/11/23	02/12/23	08	140	24,7
				22/12/23	28		41,0
				22/12/23	28		36,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

12/01/2024