



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 29/08/2023 a 29/08/2023

Cliente: ITAPARICA 001 EMPREEDIMEN
Obra: OBRA SKY GARDEM
Endereço: ROD DO SOL

Contrato

095208

Certificado N°

094926

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17359

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000041857	3	LAJE	29/08/23	05/09/23	7	145	31,2
				26/09/23	28		41,4
				26/09/23	28		40,9
000041867	3	LAJE	29/08/23	05/09/23	7	120	33,5
				26/09/23	28		42,0
				26/09/23	28		45,3
000041870	3	LAJE	29/08/23	05/09/23	7	130	33,5
				26/09/23	28		43,7
				26/09/23	28		46,5
000041879	3	LAJE	29/08/23	05/09/23	7	135	28,6
				26/09/23	28		43,7
				26/09/23	28		42,8
000041881	3	LAJE	29/08/23	05/09/23	7	145	29,1
				26/09/23	28		41,5
				26/09/23	28		40,6
000041884	3	LAJE	29/08/23	05/09/23	7	140	30,3
				26/09/23	28		46,2
				26/09/23	28		42,8
000041887	3	LAJE	29/08/23	05/09/23	7	130	28,5
				26/09/23	28		43,9
				26/09/23	28		48,6
000041892	3	LAJE	29/08/23	05/09/23	7	140	30,6
				26/09/23	28		45,9
				26/09/23	28		44,8
000041894	3	LAJE	29/08/23	05/09/23	7	120	32,9
				26/09/23	28		44,6
				26/09/23	28		43,0
000041895	3	LAJE	29/08/23	05/09/23	7	160	25,0
				26/09/23	28		38,8
				26/09/23	28		40,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

13/11/2023