



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/09/2023 a 28/09/2023

Cliente: ITAPARICA 001 EMPREEDIMEN  
Obra: OBRA SKY GARDEM  
Endereço: ROD DO SOL

**Contrato**

095208

**Certificado N°**

095739

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17598

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III 40 RS	160+/-20	VIGA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000042388	2	VIGA	28/09/23	26/10/23 26/10/23	28 28	140	47,8 44,3
000042391	2	VIGA	28/09/23	26/10/23 26/10/23	28 28	125	48,3 50,0
000042392	2	VIGA	28/09/23	26/10/23 26/10/23	28 28	115	52,5 54,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**

Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

13/11/2023