



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 06/12/2024 a 06/12/2024

Cliente: NOVA MARTINS CONSTRUTORA
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: RUA MINISTRO GAMA FILHO, 600

Contrato

099446

Certificado N°

071056

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12117

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	160+-30	PISO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000025195	2	PISO	06/12/24	03/01/25	28	170	30,6
				03/01/25	28		36,6
000025197	2	PISO	06/12/24	03/01/25	28	180	34,1
				03/01/25	28		37,1
000025198	2	PISO	06/12/24	03/01/25	28	170	34,3
				03/01/25	28		37,2
000025201	2	PISO	06/12/24	03/01/25	28	170	35,1
				03/01/25	28		30,3
000025202	2	LAJE/PISO	06/12/24	03/01/25	28	170	36,8
				03/01/25	28		35,1
000025203	2	LAJE/PISO	06/12/24	03/01/25	28	170	36,9
				03/01/25	28		41,3
000025204	2	LAJE/PISO	06/12/24	03/01/25	28	170	32,9
				03/01/25	28		40,2
000025205	2	LAJE/PISO	06/12/24	03/01/25	28	170	44,1
				03/01/25	28		41,7
000025206	2	LAJE/PISO	06/12/24	03/01/25	28	180	46,5
				03/01/25	28		41,2
000025207	2	LAJE/PISO	06/12/24	03/01/25	28	180	41,7
				03/01/25	28		38,8
000025208	2	LAJE/PISO	06/12/24	03/01/25	28	180	45,6
				03/01/25	28		44,0
000025210	2	LAJE/PISO	06/12/24	03/01/25	28	170	34,5
				03/01/25	28		36,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933

ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ

CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

29/07/2025