



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 05/02/2025 a 05/02/2025

Cliente: NOVA MARTINS CONSTRUTORA
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: RUA MINISTRO GAMA FILHO, 600

Contrato

099446

Certificado N°

071154

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12117

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	160+-30	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000025613	2	LAJE	05/02/25	05/03/25 05/03/25	28 28	170	42,5 44,8
000025614	2	LAJE	05/02/25	05/03/25 05/03/25	28 28	170	39,3 37,4
000025615	2	LAJE	05/02/25	05/03/25 05/03/25	28 28	180	40,9 34,1
000025616	2	LAJE	05/02/25	05/03/25 05/03/25	28 28	180	45,6 37,9
000025617	2	LAJE	05/02/25	05/03/25 01/10/25	28 238	170	45,6 33,2
000025618	2	LAJE	05/02/25	05/03/25 05/03/25	28 28	170	36,8 42,3
000025619	2	LAJE	05/02/25	05/03/25 05/03/25	28 28	170	37,9 31,7
000025620	2	LAJE	05/02/25	05/03/25 05/03/25	28 28	180	38,9 33,5
000025621	2	LAJE	05/02/25	05/03/25 05/03/25	28 28	180	38,5 39,8
000025622	2	LAJE	05/02/25	05/03/25 05/03/25	28 28	170	39,4 41,7
000025623	2	LAJE	05/02/25	05/03/25 05/03/25	28 28	170	38,1 34,2
000025624	2	LAJE	05/02/25	05/03/25 05/03/25	28 28	170	37,7 33,4
000025625	2	LAJE	05/02/25	05/03/25 05/03/25	28 28	170	37,2 34,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933

ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ

CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

30/07/2025