



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 11/10/2023 a 11/10/2023

Cliente: SIENA PARTNERS SPE LTDA
Obra: SIENA PARTNES
Endereço: AVENIDA JOSE MARIA VIVACQUA, 220.

Contrato

AC8710

Certificado N°

095490

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17610

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE POLIDA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000035621	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	160	23,7
				08/11/23	28		43,4
				08/11/23	28		40,6
000035622	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	160	25,0
				08/11/23	28		45,9
				08/11/23	28		45,8
000035623	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	120	25,7
				08/11/23	28		47,6
				08/11/23	28		44,9
000035624	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	120	25,7
				08/11/23	28		41,0
				08/11/23	28		41,4
000035626	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	140	23,8
				08/11/23	28		39,0
				08/11/23	28		42,2
000035627	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	120	26,7
				08/11/23	28		44,3
				08/11/23	28		43,9
000035628	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	130	23,1
				08/11/23	28		45,1
				08/11/23	28		47,9
000035629	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	160	25,2
				08/11/23	28		41,4
				08/11/23	28		45,1
000035630	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	160	25,3
				08/11/23	28		40,8
				08/11/23	28		43,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

09/08/2024